

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和元年12月分

## <埋立の状況>

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 直接埋立ごみ量(t)             | 105.00 |
| 収集ごみ                   | 38.70  |
| 直接ごみ(一廃)               | 66.30  |
| 焼却残渣(t)                | 0.00   |
| 中間処理残渣(t)              | 9.73   |
| 埋立ごみ量(t)               | 114.73 |
| 埋立ごみ量(m <sup>3</sup> ) | 160.62 |
| 覆土量(m <sup>3</sup> )   | 129.00 |
| 埋立容量(m <sup>3</sup> )  | 289.62 |

## <水質の状況>

|     |                  |          |
|-----|------------------|----------|
| 浸出水 | 採水日              | R1.12.12 |
|     | 水質検査日            | R1.12.12 |
|     | pH               | 7.1      |
|     | BOD(mg/L)        | 7.9      |
|     | SS(mg/L)         | 37.0     |
|     | 窒素含有量(mg/L)      | 13.0     |
| 放流水 | 採水日              | R1.12.12 |
|     | 水質検査日            | R1.12.12 |
|     | pH               | 8.1      |
|     | BOD(mg/L)        | 1.1      |
|     | SS(mg/L)         | 13.0     |
|     | 窒素含有量(mg/L)      | 12.0     |
| 地下水 | 採水日              | R1.12.12 |
|     | 水質検査日            | R1.12.12 |
|     | 電気伝導率(上流)(mS/m)  | 4.8      |
|     | 電気伝導率(下流)(mS/m)  | 10.0     |
|     | 塩化物イオン(上流)(mg/L) | 2.0      |
|     | 塩化物イオン(下流)(mg/L) | 5.0      |

## <施設の状況>

|                |           |
|----------------|-----------|
| 定期的点検を行った年月日   | H30.12.28 |
| 擁壁等の損壊         | 無         |
| 遮水工等の損壊        | 無         |
| 調整池の損壊         | 無         |
| 浸出液処理設備の異常     | 無         |
| 導水管・配管の凍結による損壊 | 無         |

## <上記異常時の措置状況>

|  |
|--|
|  |
|--|