

浄水検査
3月成績表

番号	項目名	単位	占冠村簡易水道			
			占冠浄水場	中トマム浄水場	上トマム浄水場	双珠別浄水場
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0
2	大腸菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-
8	六価クロム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.54	0.32	0.33	0.39
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/L	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-
23	クロロホルム	mg/L	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-
25	ジブromクロロメタン	mg/L	-	-	-	-
26	臭素酸	mg/L	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-
30	ブロモホルム	mg/L	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	0.01未満	0.01	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	9.4	4.1	3.5	5.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-
40	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-
42	ジェオスミン	mg/L	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-
45	フェノール類	mg/L	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.2	0.2	0.4
47	pH値	-	7.2	6.9	6.9	6.4
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満