浄水検査
1月成績表

番号	項目名	単位	占冠村簡易水道			
			占冠浄水場	中トマム浄水場	上トマム浄水場	双珠別浄水場
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0
2	大腸菌	−	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	−	−	−	−
4	水銀及びその化合物	mg/L	−	−	−	−
5	セレン及びその化合物	mg/L	−	−	−	−
6	鉛及びその化合物	mg/L	−	−	−	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	−	−	−	−
8	六価クロム及びその化合物	mg/L	−	−	−	−
9	亜硝酸態窒素	mg/L	−	−	−	−
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25	0.24	0.25	0.28
12	フッ素及びその化合物	mg/L	−	−	−	−
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	−	−	−	−
14	四塩化炭素	mg/L	−	−	−	−
15	1,4−ジオキサン	mg/L	−	−	−	−
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	mg/L	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	mg/L	−	−	−	−
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	mg/L	−	−	−	−
21	塩素酸	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	−	−	−	−
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	−	0.02未満	0.02未満	−
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	−	−	−	−
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	−	−	−	−
37	マンガン及びその化合物	mg/L		−	−	−
38	塩化物イオン	mg/L	4.2	4.3	3.3	3.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	−	−	−	−
40	蒸発残留物	mg/L	−	−	−	−
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	−	−	−	−
42	ジェオスミン	mg/L	−	−	−	−
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	−	−	−	−
44	非イオン界面活性剤	mg/L	−	−	−	−
45	フェノール類	mg/L	−	−	−	−
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	0.3	0.3	0.5
47	pH値	−	7.2	6.8	6.9	6.4
48	味	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満