浄水検査
4月成績表

番号	項目名	単位	占冠村簡易水道			
			占冠浄水場	中トマム浄水場	上トマム浄水場	双珠別浄水場
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0
2	大腸菌	－	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	個/ml	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	個/ml	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	個/ml	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	個/ml	－	－	－	0.001
7	ヒ素及びその化合物	個/ml	－	－	－	－
8	六価クロム及びその化合物	個/ml	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	個/ml	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	個/ml	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	個/ml	0.41	0.33	0.31	1.33
12	フッ素及びその化合物	個/ml	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	個/ml	－	－	－	－
14	四塩化炭素	個/ml	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	個/ml	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	個/ml	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	個/ml	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	個/ml	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	個/ml	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	個/ml	－	－	－	－
21	塩素酸	個/ml	0.05未満	0.06	0.05未満	0.08
22	クロロ酢酸	個/ml	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	個/ml	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	個/ml	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	個/ml	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	個/ml	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	個/ml	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001
28	トリクロロ酢酸	個/ml	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	個/ml	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
30	ブロモホルム	個/ml	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002未満
31	ホルムアルデヒド	個/ml	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	個/ml	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	個/ml	－	0.02未満	0.04	－
34	鉄及びその化合物	個/ml	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	個/ml	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	個/ml	－	－	－	－
37	マンガン及びその化合物	個/ml		－	－	－
38	塩化物イオン	個/ml	8.8	3.9	4.2	9.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	個/ml	－	－	－	－
40	蒸発残留物	個/ml	－	－	－	－
41	陰イオン界面活性剤	個/ml	－	－	－	－
42	ジェオスミン	個/ml	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	個/ml	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	個/ml	－	－	－	－
45	フェノール類	個/ml	－	－	－	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	個/ml	0.5	0.2	0.2	0.4
47	pH値	－	7.1	6.9	6.7	6.4
48	味	－	異常なし	6.9	異常なし	異常なし
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満