浄水検査
7月成績表

番号	項目名	単位	占冠村簡易水道			
			占冠浄水場	中トマム浄水場	上トマム浄水場	双珠別浄水場
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0
2	大腸菌	−	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	〈0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.34	0.21	0.25	0.14
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	mg/L	0.05未満	0.08	0.05未満	0.08
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.009	0.004	0.001未満	0.002
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.010	0.004	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.011	0.005	0.001未満	0.003
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.01	0.003	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.001	0.001未満	0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.3	4.1	4.0	4.4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.05未満	0.005未満
38	塩化物イオン	mg/L	4.0	4.4	4.3	3.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	25.8	10.8	10.9	34.9
40	蒸発残留物	mg/L	53	44	29	54
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.2	0.5	0.4	0.5
47	pH値	−	7.1	6.9	6.8	6.4
48	味	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	1.3	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満