浄水検査
１２月成績表

番号	項目名	単位	占冠村簡易水道			
			占冠浄水場	中トマム浄水場	上トマム浄水場	双珠別浄水場
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0
2	大腸菌	－	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－
8	六価クロム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.26	0.26	0.36
12	フッ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－
14	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－
20	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－
21	塩素酸	mg/L	－	－	－	－
22	クロロ酢酸	mg/L	－	－	－	－
23	クロロホルム	mg/L	－	－	－	－
24	ジクロロ酢酸	mg/L	－	－	－	－
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	－	－	－	－
26	臭素酸	mg/L	－	－	－	－
27	総トリハロメタン	mg/L	－	－	－	－
28	トリクロロ酢酸	mg/L	－	－	－	－
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－
30	ブロモホルム	mg/L	－	－	－	－
31	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	－	－
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	0.02未満	0.02未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－
37	マンガン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－
38	塩化物イオン	mg/L	7.3	4.4	4.0	5.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	－	－	－	－
40	蒸発残留物	mg/L	－	－	－	－
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－
42	ジェオスミン	mg/L	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－
45	フェノール類	mg/L	－	－	－	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	0.2	0.2	0.6
47	pH値	－	7.3	6.8	6.8	6.3
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満